

# ZAKŁAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00-545 Warszawa  
ul. Marszałkowska 60/27



Sp. z o.o.

Tel. 625-34-00  
Fax 625-26-75

Działamy od 1986 r. - KRS 0000164572

## ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 136 / 04

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.  
Zaświadcza się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

### Sygnalizator akustyczno-optyczny *SD-3001*

produkowany i przedstawiony do oceny przez Firmę:

**SATEL Sp. z o.o.**  
**ul. Schuberta 79, 80-172 Gdańsk**

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Raportu z badań Nr 132/LAB/04 z Akredytowanego przez PCA Laboratorium Badawczego Elektronicznych Urządzeń Alarmowych ZRTOM "TECHOM"

**spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:**

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania,
2. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe-Część 5: Próby środowiskowe
3. PN-E-08390-5:2000 Włamaniowe systemy alarmowe-Wymagania i badania sygnalizatorów

urządzenie zakwalifikowano do **KLASY „ C ”**

**Warunki dodatkowe i uwagi :** brak

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 14 listopada 2004 r. do dnia 13 listopada 2006 r.

Warszawa, 17 listopada 2004 r.

Kierownik Działu Certyfikacji

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU  
ZAKŁADU „TECHOM”

inż. Bogdan Tatarowski